

АКТ

о противопожарном состоянии организации (объекта)

«19» октября 2018 года.

Санкт-Петербург
(населенный пункт)

Мною, инструктором противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района» Степановой В.А.
(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт при проведении с 18.10.2018 г. по 19.10.2018 г. пожарно-профилактического обслуживания по соблюдению требований пожарной безопасности в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №101 компенсирующего вида, расположенном по адресу СПб, ул. Купчинская, д.17, к. 3, лит. А
(наименование проверяемого юридического лица (учреждения, организации), адрес)

совместно с завхозом Печенкиной Ириной Петровной
(Ф.И.О. представителя (ей), ответственного)

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

- Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией
(вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственному)
 - Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, световой и речевой системами оповещения при пожаре (акт приемки в эксплуатацию от 31.10.2015г.), техническое обслуживание проводится ООО «Базис Плюс» в соответствии с заключенным контрактом.
 - Производится автоматизированная передача сигнала о срабатывании АУПС в Локальный узел системы мониторинга Городского мониторингового центра.
 - Установлено оборудование, обеспечивающее автоматизированную передачу сигнала о срабатывании АУПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организацией. Заключен договор на обеспечение передачи сигналов с ООО «Базальт».
 - Приказ о назначении ответственного за эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации в наличии.
 - Инструкция для дежурного персонала по эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации в наличии.
 - Разработан технический паспорт объекта (паспорт комплексных систем обеспечения безопасности).
- Наличие и исправность внутреннего противопожарного водопровода
(инструкция, акты испытаний на работоспособность, укомплектованность)
 - Здание оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода.
 - Краны в количестве 4 штук укомплектованы напорными пожарными рукавами и стволами. Техническое обслуживание проводится в соответствии с заключенным контрактом ООО «Охранное предприятие «Онлайн».
 - Проведены испытания на водоотдачу (протокол от 21.06.2018 г.).
 - Проведена перекатка пожарных рукавов на новую скатку.
 - Пожарные шкафы выполнены из негорючего материала.
- Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность
 - Помещения обеспечены исправными огнетушителями в количестве 30 шт.
 - Ведется журнал учета первичных средств пожаротушения.

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ
(наличие планов эвакуации, указателей, знаков ПБ)
- Поэтажные планы эвакуации и знаки пожарной безопасности в наличии.
 - Двери выходов из здания на улицу оборудованы задвижками, обеспечивающими их открывание изнутри без ключа.
5. Правильность эксплуатации электрооборудования
(акты замера сопротивления изоляции)
- Произведены испытания электроустановок (Технический отчет от 27.04.2018 г.).
6. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений
- Помещения электрощитовой, прачечной, кладовых для хранения горючих материалов оборудованы противопожарными дверями с требуемым пределом огнестойкости.
 - Проведены работы по очистке вентиляционных каналов от горючих отходов.
 - Произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон (по ПУЭ) складских и технических помещений.
 - В помещении пищеблока установлено газовое оборудование.
7. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности
(правила, приказ, инструкции, журнал учета огнетушителей и т.д.)
- Организационно-распорядительные документы разработаны в полном объеме.
 - Разработаны инструкции по мерам пожарной безопасности для сотрудников учреждения в дневное и ночное время.
 - Регулярно передаются сведения в пожарную часть о количестве людей, находящихся в здании в ночное время.
 - Имеются средства индивидуальной защиты органов дыхания человека от токсичных продуктов горения в соответствии с требованиями для объектов с ночным пребыванием людей.
8. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности
(наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ)
- Инструктаж по мерам пожарной безопасности с персоналом проводится, представлен журнал учета проведения инструктажей.
 - Лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.
 - Проводятся практические тренировки по эвакуации из здания при пожаре один раз в полугодие.

Инструктор противопожарной профилактики
Степанова В.А.
 (должность специалиста, Ф.И.О.)

Первый экземпляр акта получил:

заведующий Абрамцев Д.А.
 (Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

« 10 » 10 2018 г.

