



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
Санкт-Петербург, ул. Средняя дом 3, лит. А, тел 712-87-48

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-24-265

Санкт-Петербург, ул. Средняя дом 3, лит. А, каб. №6
(место составления акта)

16 час. 00 мин., 26.04.2019
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Грязева Н.А. 26.03.2018 №2-24-265
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка
(вид проверки)

здания детского сада, расположенного по адресу: 192281, г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, дом 17, корп. 3, лит. А
(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 101 Фрунзенского района Санкт-Петербурга); ИНН 7816160481

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 08 ” апреля 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 15 ” апреля 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 26 ” апреля 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 3 » дня (« 3 » часа) _____
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Афанасьева Далила Леонидовна – заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 101 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 101 Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут «08» апреля 2019 г.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
- не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Брянцев Илья Андреевич – инспектор ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Афанасьева Далила Леонидовна – заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 101 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 101 Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 101 Фрунзенского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 192281, г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, дом 17, корп. 3, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:

не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13.130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.1	ГБДОУ детский сад №101
2.	Заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение пищеблока от коридора не соответствует требуемому пределу	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	ГБДОУ детский сад №101

	огнестойкости.	требованиях ПБ»	
3.	Ширина лестничного марша менее 1,35 м (фактическая 1,08 м при установке перил) (лестница № 1,2,3,4)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.1 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	ГБДОУ детский сад №101
4.	Из части помещений групп отсутствует второй эвакуационный выход. (группа 7, 8, 3, 4)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.12 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)	ГБДОУ детский сад №101
5.	На лестничных клетках для покрытия пола применен материал (краска) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения его соответствия нормам требования пожарной безопасности (за период проверки не предоставлена документация (сертификат отражающий показатель пожарной опасности материала) (лестница № 1,2,3)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 134, табл. 28,29 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГБДОУ детский сад №101

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о принятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз:
4. Фототаблица нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: