

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» мая 2024 г., 78240061000210571609

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района Управления по
Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» мая 2024 г., № 2405/010-78/498/ПВПР

(дата составления предписания)

г Санкт-Петербург, ул Средняя, Дом 3 литера А, 88127128748, e-mail: ondpr.10@78.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 24 » мая 2024 г., учетный номер 78240061000210571609.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

г Санкт-Петербург, ул Купчинская, Дом 17 к. 3 литера А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
№101 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, адрес юридического лица:
192281, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУПЧИНСКАЯ УЛИЦА, 17, 3, ЛИТЕР А**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В методическом кабинете для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы (бумажные обои) для покрытия пола линолеум. Не предоставлена документация подтверждающая показатели пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1, для стен Г1, В2, Д2, Т2.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

2. При включении автоматической установки пожарной сигнализации не происходит отключение систем вентиляции в помещении пищеблока

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


Срок устранения нарушения:

01.06.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Фрунзенского района Управления по Фрунзенскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(государственный инспектор Фрунзенского района по
пожарному надзору) Гридасова Лариса Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района Управления по
Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор
Фрунзенского района по пожарному надзору) Гридасова Лариса Евгеньевна, e-mail:
gridasova.l.e@78.mchs.gov.ru, телефон: +78127128748

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«17» часов «30» минут «24» 05 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с
момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с
помощью QR-кода

