

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

(Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)

Юго- Западный территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

Почтовый адрес: пр. Юрия Гагарина, д.55, лит. А г. Санкт-Петербург, 196143,

Ул. Оборонная, д. 37, лит. А г. Санкт-Петербург, 191025

Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А

ОКПО 74851156 ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001

Телефон (812) 727-72-20, факс (812) 726-97-67

электронный адрес: to_yug-zapad@78rospotrebnadzor.ru



ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-03-05- /27-527 -2024

г. Санкт-Петербург

« 02. » 12 ____ 2024 __ г.

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
о прекращении нарушений прав потребителей;
о прекращении нарушений обязательных требований и / или
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому,
Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому
районам города Санкт-Петербурга **Величко Олег Александрович**, рассмотрев

☐ материалы дела по акту ☐ плановой/ ☐ профилактический визит учётный номер № 78240041000116123696 от
« 05 » ноября 2024г

☐ материалы административного расследования на основании определения в отношении:
(нужное отметить значком Y).

**Наименование юридического лица Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 101 компенсирующего вида Фрунзенского
района Санкт-Петербурга (ГДОУ детский сад № 101 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга)**

Свидетельство о государственной регистрации

ИНН 7816160481

ОГРН 1027808013254

Место нахождения в соответствии с государственной регистрации: 192281, Санкт-Петербург,
улица Купчинская, дом 17, корпус 3, литер А

Фактическое место нахождения: 192281, Санкт-Петербург, улица Купчинская, дом 17, корпус 3,
литер А

Руководитель юридического лица заведующий Афонасьева Далила Леонидовна

Представитель юридического лица заведующий Афонасьева Далила Леонидовна

УСТАНОВИЛ:

в 11-40 02.12.2024 при проведении анализа профилактического визита учётный номер № № 78240041000116123696 от « 05 » ноября 2024г, проведенной «19» ноября 2024г., с 11 час.10 мин. до 17 час.20 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 101 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГДОУ детский сад № 101 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) по адресу: 192281, Санкт-Петербург, улица Купчинская, дом 17, корпус 3, литер А

в ГБДОУ детский сад № 101 Фрунзенского района Санкт-Петербурга выявлены нарушения действующих санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, а именно:

-В нарушение требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» На территории 7-и групповых площадок отсутствуют теневые навесы.

-В нарушение требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 Покрытие подходов на поверхности крылец 4х групп имеет дефекты.

-В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 частично отслаивается краска на стенах и потолке в помещении групповой № 7, стены имеют поверхность не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

-В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 напольные покрытия имеют дефекты и повреждения в помещении групповой № 7.

– В нарушение п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в технологических картах отсутствуют сведения о температурном режиме и времени приготовления блюда в пароконвектомате, что является нарушением ч.1 ст. 28 Закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99.

-Согласно требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м на одного ребенка, но не менее 20 м, песочницы, а также иные приспособления для игр.

-Согласно требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

-Согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

-Согласно требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. СП 2.4.3648-20 Покрытие подходов к зданию не должно иметь дефекты.

-Согласно требований п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; Изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом.

Место совершения административного правонарушения:

192281, Санкт-Петербург, улица Купчинская, дом 17, корпус 3, литер А., проведенной «19» ноября 2023г., с 11 час.10 мин. до 17 час.20

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» несоблюдение требований санитарных правил влечет угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Руководствуясь:

- ☐ п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
- ☐ п. 2 ст. 50 № Ф3-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- ☐ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»
(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства, а именно:

СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- ☐ жизни, здоровью людей,
- ☐ окружающей среде,
- ☐ имуществу физических и юридических лиц,
- ☐ государственному или муниципальному имуществу,
- ☐ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- ☐ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

2.1. Оборудовать на территории 7 и групповых площадок теневые навесы -согласно требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.2. Провести ремонт покрытия подходов к зданию 4х крылец -согласно требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.3. Провести косметический ремонт в помещении групповой № 7. с заменой напольного покрытия - согласно требований п. 2.5.2. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.4. Обеспечить изготовление продукции по технологическим документам, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации при использовании пароконвектомата - согласно требований п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Представителя юридического лица заведующего Афонасьеву Далилу Леонидовну

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

- ☐ ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
- ☐ ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
- ☐ ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу _____ главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга



м.п.

(подпись)

Величко О.А.

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ф78-03-05/ 87-584 от 02.12 2024 получил «06» 12 2024 г.
Представитель юридического лица заведующий Афонасьева Далила Леонидовна



(подпись)